



16 20 17 24 0466



(2016)(桂)质监认字 004号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L2202

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

样品名称: 液化石油气

(Name of Sample)

委托单位: 西林县质量技术监督局

(client)

受检单位: 西林县聚益液化气站

(Inspected corporation)

报告日期: 2017年08月29日

(Issued Date)



广西壮族自治区民用燃料及气体产品质量检验站

Guangxi Autonomous Region Civil Fuel and Gas Products

Quality Surveillance Examines Station

# 声 明

Attention

- 1、报告无本站“检验报告专用章”(或本站单位公章) 无效。

This inspection report is invalid without the stamp specially used for our inspection reports or the official stamp of us.

- 2、复制报告未重新加盖本站“检验报告专用章”(或本站单位公章)无效。

The copy of this inspection report is invalid without the original special stamp for our inspection report or the official stamp of us.

- 3、报告无批准、审核、编制人签字无效。

This inspection report is invalid without the signatures of the approver 、 the examiner and the editor.

- 4、报告涂改、缺页无效。

This inspection report is invalid if altered or page missing.

- 5、对报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本站提出, 以便及时

处理。本站异议受理电话:(0771)3214838

If there is any objection to this report, please raise it to us, so that we can do with it.

Tel :0771-3214838.Within 15days after receiving of this inspection report .

- 6、委托方提供样品的检验报告,仅对来样负责。

The results in this inspection report are only suitable for the samples given by client.

地址: 广西南宁市大岭路 98 号

Add:98 Da Ling Road,Nanning,Guangxi,China

邮政编码(Post Code): 530007

电话(Tel):(0771)3214838

传真(Fax):(0771)3211152

电子信箱:(E-mail): gxmlzjz@126.com

投诉电话: (0771) 3210418

广西壮族自治区民用燃料及气体产品质量检验站

## 检验报告

报告编号: JD2017-235

检验类别: 监督抽查

委托单位		西林县质量技术监督局		
委托单位地址		西林县八达镇新建路03号		
任务来源		西林县质量技术监督局	样品名称	液化石油气
受检单位	名称	西林县聚益液化气站	型号规格	商品丙丁烷混合物
	地址	西林县八达镇火亮山路	商标	/
	邮政编码	/	等级	合格品
生产单位		/	原编号	/
			生产日期	2017年08月05日
抽样地点		受检单位气库充装台2号罐	抽样方式	/
			抽样基数	7吨
抽样者		广西民用燃料及气体产品质量检验站 周立挺、白行团	抽样数量	5kg×2
			抽样日期	2017年08月17日
送样者	黄昌雄	样品状况	专用钢瓶封装完好, 满足检验要求	
收样日期	2017年08月21日			
验讫日期	2017年08月22日	样品数量	5kg	
检验项目	GB 11174-2011《液化石油气》标准中“技术要求”全项、二甲醚			
检验依据	GB11174-2011《液化石油气》、GB25035-2010《城镇燃气用二甲醚》			
检验结论	所检项目符合GB 11174-2011《液化石油气》标准中“技术要求”合格。			
备注	碳五及以上组分检出限: 0.01% (V/V) 二甲醚检出限: 0.13% (V/V)			

批准:

叶岩基

审核:

孙志

编制:

李林



## 广西壮族自治区民用燃料及气体产品质量检验站

## 检验报告

报告编号:JD2017-235

序号	检验项目	试验方法	质量指标	检验结果	单项判定
01	密度 (15℃) / (kg/m <sup>3</sup> )	GB/T12576-1997	报告	561	/
02	蒸气压 (37.8℃) / kPa	GB/T12576-1997	≤1380	572	符合
03	C <sub>3</sub> +C <sub>4</sub> 烃类组分 / (体积分数) %	SH/T0230-1992	≥95	99.86	符合
04	C <sub>5</sub> 及C <sub>5</sub> 以上烃类组分 / (体积分数) %	SH/T0230-1992	≤3.0	未检出	符合
05	蒸发残留物 / (mL/100mL)	SY/T7509-2014	≤0.05	< 0.05	符合
06	油渍观察	SY/T7509-2014	通过	通过	符合
07	铜片腐蚀 / (40℃, 1h) 级	SH/T0232-1992 (2004)	≤1	1b	符合
08	总硫含量 / (mg/m <sup>3</sup> )	SH/T0222-1992 (2004)	≤343	42	符合
09	硫化氢乙酸铅法	SH/T0125-1992 (2006)	无	无	符合
10	游离水	GB11174-2011	无	无	符合
11	二甲醚质量分数 / %	GB25035-2010	液化石油气中不允许人为加入除除臭剂以外的非烃类化合物	未检出	符合
	(以下空白)				

